

VERTE SIGNAL, S.L.L.  
Att Sra. Dña. Marta Matabacas  
Pol. Ind Valldoríolf.  
C/ Thomas Edison,9 nave 2  
08430 La Roca del Vallés  
Barcelona

Paterna, 11/02/2013

Estimada Señora:

Siguiendo sus indicaciones le informamos de que en AIDO hemos ensayado las muestras identificadas como: C/130028-3 y C/130028-4

Obteniendo los resultados que se indican en los Informes de ensayo Número C/130028c y C/130028d para los ensayos realizados.

A continuación le mostramos una tabla resumen con los resultados obtenidos:

ENSAYO: Determinación de la luminancia y del tiempo de atenuación	Muestra ensayada	Resultados	Requisito (UNE EN 23036-1)	Observaciones
Luminancia a los 10 minutos	C/130028-3 C/130028-4	48,8 mcd/m <sup>2</sup> 59,3 mcd/m <sup>2</sup>	≥40 para Categoría B	Cumplen
Luminancia a los 60 minutos	C/130028-3 C/130028-4	6,20 mcd/m <sup>2</sup> 7,70 mcd/m <sup>2</sup>	≥5,6 para Categoría B	Cumplen
Tiempo de atenuación a las 0,3 mcd/m <sup>2</sup>	C/130028-3 C/130028-4	821 minutos 1007 minutos	≥800 minutos para Categoría B	Cumplen

Saludos.

Marcela Picó  
AIDO  
Departamento de Color

